



発行 第 02801816 号
平成 28 年 3 月 10 日



計 量 証 明 書

医王環境株式会社 殿

採取年月日 平成28年 3 月 9 日

採取時刻 14:10

試料名 医王環境(株)グリーンコスモス
浅井戸

水 温 10.5 °C

気 温 0.5 °C

天 気 雨

計 量 証 明 事 業 所

富 山 県 知 事 登 録

濃度 第517号 騒音 第404号 振動 第振3号

カナモリ技販株式会社

〒933-0946 富山県高岡市昭和町1丁目4番1号

TEL (0766) 25-0185 FAX (0766) 26-9677

環 境 計 量 士 東 海 信



御依頼による試料の計量結果は、下記の通りであることを証明します。

計 量 項 目	単 位	計 量 方 法	計 量 結 果	環 境 基 準
☆ 電気伝導率(°C)	μ S/cm	JIS K 0102.13	180(16.4)	---
塩化物イオン	mg/L	JIS K 0102.35.3	11	---

備考；☆印は、計量法第107条の対象外です。



発行 第 02801817 号
平成 28 年 3 月 14 日



計 量 証 明 書

医王環境株式会社 殿

受付年月日 平成28年 3 月 9 日

採取時刻 14:30

試料名 医王環境株式会社
グリーンコスモス 浸透水

水 温 13.0℃

気 温 0.0℃

天 気 雨

計 量 証 明 事 業 所

富山県知事登録
濃度 第517号 騒音 第404号 振動 第振3号
カナモリ技販株式会社
〒933-0946 富山県高岡市昭和町1丁目4番1号
TEL(0766)25-0185 FAX(0766)26-9677

環境計量士 東海 信



御依頼による試料の計量結果は、下記の通りであることを証明します。

計 量 項 目	単 位	計 量 方 法	計量結果	定量下限値	安定型処分場 維持管理基準
pH (°C)		JIS K 0102.12.1	7.7(17.1)	----	----
BOD	mg/L	JIS K 0102.21, 32.3	0.7	0.5	20
SS	mg/L	告示第59号付表9	9	1	----

備考；告示59号：環境庁告示第59号



発行 第 02802101 号
平成 28 年 3 月 22 日



計 量 証 明 書

医王環境株式会社 殿

受付年月日 平成28年 3 月 18 日

採取時刻 11:25

試料名 医王環境株式会社
グリーンコスモス 浸透水

水 温 15.0℃

気 温 16.0℃

天 気 晴

計 量 証 明 事 業 所

富山県知事登録
濃度 第517号 騒音 第404号 振動 第振3号
カナモリ技販株式会社
〒933-0946 富山県高岡市昭和町1丁目4番1号
TEL (0766) 25-0185 FAX (0766) 26-9677

環境計量士 東海 信



御依頼による試料の計量結果は、下記の通りであることを証明します。

計 量 項 目	単 位	計 量 方 法	計量結果	定量下限値	安定型処分場 維持管理基準
水素イオン濃度 (pH)		JIS K 0102.12.1	7.9(21.3)	----	----
浮遊物質 (SS)	mg/L	告示第59号付表9	3	1	----

備考 ; 告示59号 : 環境庁告示第59号